

Gliwice, dnia 14 wrzesień 2011
VDP/UDD/HB/4647/S11/074983/2011

BWP Sp. z o. o.
ul. Strzemieszycka 248
42-530 Dąbrowa Górnicza

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - w związku z budową kanalizacji sanitarnej oraz zbiornika wód deszczowych w rejonie ulicy Towarowej w zlewni nowej oczyszczalni Centralna Oczyszczalnia Ścieków – Śródmieście w Tarnowskich Górach.

Odpowiadając na pismo 048/BWP/MT/394/11 z dnia 29-08-2011 informujemy, że zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami. Na załączonych planach naniesiono orientacyjny przebieg linii 110kV relacji Rokitnica – Sowice i kabli SN, nN, oświetlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.

Ewentualną przebudowę linii lub zabezpieczenie kolidujących odcinków kabli, Klient winien uzgodnić nieodpłatnie w Regionie Bytom Vattenfall Network Services Poland Sp. z o.o., którego siedziba znajduje się przy ul. Kosynierów 24 w Bytomiu.

Podane w normach informacje dotyczące odległości od naszych urządzeń nie wykluczają możliwości projektowania obiektów budowlanych w odległościach mniejszych, jednak w takim przypadku należy wystąpić o indywidualne uzgodnienie do Regionu Bytom Vattenfall Network Services Poland Sp. z o.o., którego siedziba znajduje się przy ul. Kosynierów 24 w Bytomiu.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Wykonawca przed przystąpieniem do prac przy użyciu sprzętu mechanicznego pod linią WN i w odległości poziomej mniejszej niż 10m od rzutu skrajnych przewodów winien uzgodnić szczegółowy harmonogram robót celem ustalenia bezpiecznych metod pracy.

O rozpoczęciu robót w pobliżu urządzeń nN i SN, WN należy powiadomić Vattenfall Network Services Poland Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Myśliwska 6.

W harmonogramie należy podać planowane terminy prac wraz z wykazem pracujących osób i kierownikiem robót, maksymalne wysięgi pracującego sprzętu oraz zlecić płatny nadzór nad wykonywanymi pracami.

Nie należy projektować dokonywania wykopów w odległości mniejszej niż 5m od fundamentów słupów linii WN.

W przypadku niemożności spełnienia wymagań w/w normy należy przewidzieć przebudowę linii WN kosztem i staraniem inwestora.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urządzeń teletechnicznych.

Informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością Vattenfall Distribution Poland S.A.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

PEŁNOMOCNIK
Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna

Henryk Bukala

Załączniki: mapa 1 szt.
Faktura VAT

Kopia: UDD