

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, fax 32 398 50 07

Rozdzielnia Gazu w Bytomiu
Jednostka Terenowa Eksploatacji Sieci w
Tarnowskich Górach
ul. Nakielska 49, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. (32) 2853217
fax (32) 768 92 48

BWP sp.z o.o.
Budownictwo-Wdrażanie-
Projektowanie
ul.Strzemieszycka 248
42-530 Dąbrowa Górnicza

Nasz znak: Z 9 /ZE1/ Uz-432/1582/ 2011r.

Tarnowskie Góry, 06.09.2011r

**Dot.: budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Towarowej w zlewni
nowej oczyszczalni Centralna Oczyszczalnia Ścieków-Śródmieście**

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 01.09.2011r. w sprawie jak wyżej informujemy, że na dołączonych planach sytuacyjnych naniesiono orientacyjnie sieć gazową niskiego ciśnienia, wykonaną w technologii stal

- W zaznaczonym obszarze na dostarczonych planach sytuacyjnych eksploatujemy sieć gazową niskoprężną wykonaną w technologii stal
- Od osi gazociągu należy zachować odległość bezpieczną min. 1,5 m, na której zabrania się wznoszenia budowli, składowania jakichkolwiek materiałów, wznoszenia ogrodzeń, tworzenia nawierzchni nierozbieralnych, sadzenia drzew i krzewów z wyjątkiem zieleńców.
- Posadowienie sieci gazowej w terenie określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych.
- Wszelkie prace w pobliżu urządzeń gazowych wykonywać pod odpłatnym nadzorem Rozdzielni Gazu Bytom-Jednostki Terenowej Eksploatacji Sieci, z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Nakielskiej 49.
- Miejsca ewentualnych kolizji i skrzyżowań zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na zaznaczonym terenie nie występują sieci gazowe wysokiego ciśnienia i podwyższonego średniego ciśnienia obsługiwana przez GSG Sp. z o.o. Wydział Obsługi Sieci w Zabrze. Ważność niniejszego uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat licząc od daty wystawienia.

Z poważaniem

Rozdzielnia Gazu w Bytomiu
Kierownik
Mateusz Kroczyk