

Tarnowskie Góry, dnia 15.06.2018 r.

BZP . 271 . 27 . 16 . 2018

Odpowiedź nr 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa placu zabaw oraz parkingu przy ul. Pastuszki w Tarnowskich Górach – dzielnica Opatowice”

Pytanie:

W dokumentacji przetargowej – dokumentacji technicznej i przedmiarowej Zamawiający opisał technologię wykonania urządzeń zabawowych oraz ich funkcjonalność i parametry, przedstawiając również na dodatkowych kartach rzuty i widoki urządzeń. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących szerokości zestawu: 2.2.5.2. ZESTAW NR 2. W karcie technicznej podane wielkości szerokości wynoszą 5,61 m x 6,79 m, kiedy w rzucie zostały podane inne dane, a dokładnie 5,61 m X 3,29 m (taka sama wartość widnieje w pliku projektowym PBW OPATOWICE 2018).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prawidłowe wymiary urządzenia zabawowego „ZESTAW NR 2” to:

5,61 m x 3,29 m.

Opracował: R. Czajka

Sporządziła: K. Dichta

Tel. (32) 39-33-857