

Tarnowskie Góry, dnia 15.06.2018 r.

BZP . 271 . 27 . 15 . 2018

### **Odpowiedź nr 1**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa placu zabaw oraz parkingu przy ul. Pastuszki w Tarnowskich Górach – dzielnica Opatowice”

#### **Pytanie:**

W nawiązaniu do naszego pisma z dnia 06.06.2018 r. informujemy, że zgodnie z częścią opisową wymiary kolejki to: (373cm+400cm+302cm)x390cm. Z kolei zgodnie z zagospodarowaniem terenu oraz kartą techniczną producenta urządzenia referencyjnego, faktyczny wymiar kolejki to 2000 cm x 392 cm. W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem, czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 1624 cm x 506 cm x 390 cm, tj. szersze o niecałe 30% i krótsze o niecałe 20% w stosunku do wymiarów wskazanych w SIWZ.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z dokumentacją projektową rysunek Z-01 i Z-02 kolejka szynowa składa się z dwóch modułów „start/stop”, jednego modułu „prosty” i trzech modułów „zakręt” łączna długość całej kolejki szynowej wynosi 18,51 m i 3,56 m szerokości.

Jednocześnie informujemy, że wyrażamy zgodę na zastosowanie kolejki szynowej o długości w przedziale 16,0 m do 19,0 m oraz szerokości 3,5 m do 5,5 m. Niemniej jednak zaproponowane urządzenie równoważne musi mieć możliwość montażu i użytkowania na nawierzchni z trawy naturalnej lub w cenie urządzenia będzie zawierać się wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej o parametrach i podbudowie zgodnej z dokumentacją oraz HIC zgodnie z kartą techniczną zaproponowanego urządzenia. W przypadku konieczności wykonania dokumentacji zamiennej oraz dokonania zgłoszenia Wykonawca, na swój koszt i bez zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, opracuje dokumentację zamienną wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w tym uzgodnieniem z nadzorem autorskim oraz dokona zgłoszenia robót z uzyskaniem zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu.

Opracował: R. Czajka  
Sporządziła: K. Dichta  
Tel. (32) 39-33-857