

U W A G A:

1. NAPIĘCIE SIECI - 230/400V
2. MOC SZCZYTOWA LINII: Psz=40+32kW,
3. OCHRONA PRZED PORAŻENIEM:

a) SIEĆ ROZDZIELCZA - SOMCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA

b) INSTALACJA ODBIORCZA -ZGODNIE Z PN-IEC 60364-4-41

4. UKŁAD SIECI:

a) SIEĆ ZASILAJĄCA UKŁAD - TNC

b) INSTALACJA ODBIORCZA - TNS

ITEO TECHNOLOGY Sp. z o.o.
43-200 PSZCZYNA ul. RYNEK 4
tel. (32) 210 81 22 e-mail.: iteo@iteo-technologie.eu

TEMAT:	REMONT INSTALACJI ELEKTRYTCZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY
OBIEKT:	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W TARNOWSKICH GÓRACH 42-603 TARNOWSKIE GÓRY, UL. ŻEROMSKIEGO 64
ADRES:	
INWESTOR:	URZĄD MIEJSKI TARNOWSKIE GÓRY UL. RYNEK 4, TARNOWSKIE GÓRY
STADIUM PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OPRACOWAŁ:	technik Piotr FELIKSIAK — podpis:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marek FELIKSIAK — nr upr. 188/98 — podpis:
ZAKRES PROJEKTU:	SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
A4 skala 1:1	data lipiec 2016 — nr rys. E/5