

Załącznik nr 3

BILANS CIEPLNY BUDYNKU

Zestawienie strat pomieszczeń	
Kondygnacja 0	
Numer / Opis	ΦHL
-1.01/Przedpokój 20,0 °C	614
-1.02/Przedpokój 16,0 °C	387
-1.03/Magazyn/skład 12,0 °C	723
-1.04/Magazyn/skład 12,0 °C	176
-1.05/Magazyn/skład 12,0 °C	139
-1.06/Sala posiedzeń 20,0 °C	5440
-1.10/Magazyn/skład 12,0 °C	
-1.13/Pomieszczenie z ogrzewaniem dyżurnym 20,0 °C	2174
Kondygnacja 1	
Numer / Opis	ΦHL
0.01/Klatka schodowa 20,0 °C	1582
0.02/Sala lekcyjna 20,0 °C	5926
0.03/Przedpokój 20,0 °C	642
0.04/Sala lekcyjna 20,0 °C	6235
0.05/Przedpokój 20,0 °C	2050
0.06/WC 20,0 °C	209
0.07/WC 20,0 °C	1026
0.08/Gabinet lekarski 24,0 °C	2001
0.09/Sala lekcyjna 20,0 °C	6121
0.10/Sala lekcyjna 20,0 °C	6232
0.11/WC 20,0 °C	235
0.12/WC 20,0 °C	1106
0.13/Klatka schodowa 20,0 °C	1207

0.14/Przedpokój 20,0 °C	1135
0.15/Sala lekcyjna 20,0 °C	5659
0.16/Sala lekcyjna 20,0 °C	6257
0.17/Przedpokój 20,0 °C	48
0.18/Magazyn/skład 12,0 °C	
0.19/Lazienka 24,0 °C	952
0.20/Magazyn/skład 20,0 °C	650
0.21/Przedpokój 20,0 °C	753
0.23/26/Przebieralnia 24,0 °C	572
0.24/Przebieralnia 24,0 °C	1630
0.25/Lazienka 24,0 °C	1427
0.28/WC 20,0 °C	72
0.29/WC 20,0 °C	68
0.30/Magazyn/skład 16,0 °C	
0.31/32/Przebieralnia 24,0 °C	559
0.33/Lazienka 24,0 °C	1431
0.34/Przebieralnia 24,0 °C	1494
0.35/Sala gimnastyczna 18,0 °C	10309
Kondygnacja 2	
Numer / Opis	ΦHL
1.01/Klatka schodowa 20,0 °C	2027
1.02/Sala lekcyjna 20,0 °C	6170
1.03/Biurowo 20,0 °C	1472
1.04/Sala lekcyjna 20,0 °C	6137
1.05/Przedpokój 20,0 °C	3476
1.06/Sala lekcyjna 20,0 °C	5740
1.07/Sala lekcyjna 20,0 °C	3749

1.08/Biurowo 20,0 °C	2174
1.09/Biurowo 20,0 °C	1448
1.10/Biurowo 20,0 °C	1147
1.11/WC 20,0 °C	122
1.12/WC 20,0 °C	134
1.13/Sala gimnastyczna 18,0 °C	27834
1.14/Biurowo 20,0 °C	1048
1.15/Biurowo 20,0 °C	1019
1.16/Klatka schodowa 20,0 °C	1493
1.17/Przedpokój 20,0 °C	90
1.18/Sala lekcyjna 20,0 °C	5713
1.19/Sala lekcyjna 20,0 °C	1179
1.20/Sala lekcyjna 20,0 °C	5485
1.21/Sala lekcyjna 20,0 °C	5116
Kondygnacja 3	
Numer / Opis	ΦHL
2.01/Klatka schodowa 12,0 °C	2288
2.02/Magazyn/skład 12,0 °C	2306
2.03/Biurowo 20,0 °C	1419
2.04/Magazyn/skład 12,0 °C	108
2.05/Magazyn/skład 12,0 °C	1400
2.06/Klatka schodowa 12,0 °C	2840