

**Załącznik nr 3**  
**BILANS CIEPLNY BUDYNKU**

<b>Zestawienie strat pomieszczeń</b>	
Numer / Opis	ΦHL
<b>Kondygnacja 0</b>	
-1.05/Magazyn/skład 20,0 °C	1007
<b>Kondygnacja 1</b>	
0.01/Hol wejściowy 16,0 °C	779
0.02/Przedpokój 20,0 °C	1717
0.03/Szatnia (okrycia zewnętrzne) 20,0 °C	1473
0.04/Biuro 20,0 °C	886
0.05/Kuchnia 20,0 °C	0
0.06/Kuchnia 20,0 °C	2424
0.07/Przedpokój 20,0 °C	0
0.08/Kuchnia 20,0 °C	1457
0.09/Kuchnia 20,0 °C	1256
0.10/Klatka schodowa 16,0 °C	0
0.11/Przedpokój 20,0 °C	0
0.12/Kuchnia 20,0 °C	0
0.13/Magazyn/skład 16,0 °C	0
0.14/Biuro 20,0 °C	1624
0.15/Łazienka 24,0 °C	1060
0.16/Magazyn/skład 12,0 °C	0
0.17/Sala lekcyjna 20,0 °C	4818
0.18/Łazienka 24,0 °C	2498
0.19/Magazyn/skład 20,0 °C	388
0.20/Klatka schodowa 20,0 °C	0
0.21/Magazyn/skład 5,0 °C	0

<b>Kondygnacja 2</b>	
1.01/Przedpokój 20,0 °C	1141
1.02/Sala lekcyjna 20,0 °C	6059
1.03/WC 20,0 °C	1832
1.04/Sala lekcyjna 20,0 °C	4752
1.05/Sala lekcyjna 20,0 °C	4973
1.06/Magazyn/skład 20,0 °C	474
1.07/Biuro 20,0 °C	1337
1.08/Biuro 20,0 °C	1135
1.09/Magazyn/skład 20,0 °C	744
1.10/WC 20,0 °C	0