

Gliwice, 17 lipiec 2015

TDO11/NBY/LWL/T/329/077633/2015



PRIMTECH
Szymon Kita
ul. Karola Miarki 16/3
42-600 Tarnowskie Góry

WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.

W związku z kolizją projektowanej inwestycji:

'Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 3 w Tarnowskich Górach przy ul. Wyspiańskiego 1.' z istniejącymi liniami kablowymi stanowiących składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A., umieszczonych na nieruchomościach położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Wyspiańskiego 1 o numerach ewidencyjnych działek _____ dla których w Sądzie Rejonowym w _____ prowadzona jest księga wieczysta nr _____ która jest przedmiotem własności/użytkowania wieczystego Inwestora.

Podajemy warunki ich zabezpieczenia:

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego poza jezdnię/wjazd/chodnik.
2. Usunięcie kolizji kabla energetycznego określone zgodnie z ust. 1 należy dokonać w terminie do 17.07.2017r.
3. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli nN kV rury AROT o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury AROT minimum 160mm koloru czerwonego.
4. Lista kolidujących kabli: (wpisać typy, przekroje i relacje kabli)
 - a) **dwa kable nN relacji T498 – ZK 38756 typu YAKY 4x240mm²**
5. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
6. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
7. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja Serwis S.A. ul. Kosynierów 24, 41-907 Bytom, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.

8. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
9. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z odrębnym wnioskiem o określenie warunków przebudowy kolidujących urządzeń.
10. Obowiązuje treść wywiadu branżowego wydanego dnia 16.07.2015r. przez TAURON Dystrybucja S.A.
11. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.
12. **Inwestor** zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do usunięcia kolizji **obiektu** w tym do pisemnego zgłoszenia faktu zakończenia prac w terminie do dnia 17.07.2017r.
13. Inwestor oświadcza, że zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec TD z tytułu nakładów poniesionych w wykonaniu niniejszej Inwestycji, gdyż usunięcie kolizji obiektu dokonywane jest wyłącznie na jego wniosek.
14. **Inwestor** obowiązany jest zadośćuczynić prawnie uzasadnionym roszczeniom osób trzecich związanych ze szkodami powstałymi w związku z dokonaniem prac związanych z usunięciem kolizji obiektu lub z pozostawieniem urządzeń elektroenergetycznych na nieruchomości. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z powyższymi roszczeniami w stosunku do **TD – Inwestor** zobowiązuje się udzielić **TD** wszelkiej niezbędnej pomocy w celu wyjaśnienia zasadności tych roszczeń oraz zwrócić **TD** wszelkie kwoty i koszty związane z zaspokojeniem tych roszczeń przez **TD**.
15. **Inwestor** zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac związanych z usunięciem kolizji obiektu dla zadań określonych w warunkach technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej zgodnie z zasadami dotyczącymi BHP i ochrony środowiska stanowiącymi załącznik nr 1 do warunków tech. usunięcia kolizji.
16. Osoba do kontaktu Leszek Włodarczyk telefon (032) 3032375

Z poważaniem
TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik

Leszek Włodarczyk

Kopia:

1. TDO11/DZU